

(İngilizce'den Türkçe'ye aslından tercümedir)



Performans Kanıtı

Rüzgar yükünde dayanıklılık
Su geçirmezlik
Hava geçirgenliği

Test Raporu 10-001301-PB02-A01-02-en-02

Müşteri **BAUPLAST PAZARLAMA PLASTİK
SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş**
Bağlar mah. Osmanpaşa cad. No: 21 KAT: 2

GÜNEŞLİ-BAĞCILAR/İSTANBUL
Türkiye

Ürün	Tek kanatlı çift açılır kapı
Sistem	BAU 2000
Dış ölçü (en x yükseklik)	900 mm x 2,000 mm
Çerçeve materyali	PVC-U/beyaz
Özellikler	Azaltılmadan şev kesilen ve monte edilen destekler. Döküm dolgu ile mühürlenmiş alt ekteki yatay cam evi.

Rüzgar yüküne dayanıklılık – EN 12210
Sınıf C3

Su geçirmezlik – EN 12208
Sınıf 8A

Hava geçirgenliği – EN 12207
Sınıf 4

İft Rosenheim
03 Mart 2011

(İmza)
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Test Bölümünün Başkanı
Yapı Unsurları

(İmza)
Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
İşlem Ürünü Görevlisi
Yapı Unsurları



Esaslar
EN 14351-1:2006-03

Test standartları
EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12211:2000-06
EN 12046-1:2003-11
EN 14609:2004-03
30 Temmuz 2010 tarihli Test Raporu 102 42739/2e

9 Kasım 2011 tarihli Test Raporu 10-001301-PB02-A01-02-en-01 (DIN EN) ulusal standarda uygundur

Temsil

(resim)
Kullanım talimatı
Mevcut test raporu EN 14351-1:2006-03 uyarınca pencerenin yukarıdaki özelliklerini tanıtmak için hizmet eder. Elde edilen sonuçlar, üretici İTT test raporu için üretici tarafından esas olarak kullanılabilir. EN 14351-1:2006-03 tarafından düzenlenen koşullar ve gereklilikler gözlemlenmelidir.

Geçerlilik

Bilgi ve sonuçlar sadece test edilen ve tanımlanan numuneyi işaret eder.

Test sonuçları Ek E'in gözetimi ve üreticinin kendi sorumluluğu altında EN 14351-1 uyarınca tahmin edilebilir.

Test, mevcut yapının ve kalitenin ileriki özellikleri, özellikle aşınma ve yaşlanma üzerine yapılacak açıklamalara izin vermez.

Yayındaki notlar

İft- Kılavuz Sayfası "İft Test Belgelerinin Kullanımı İçin Koşullar ve Kılavuz'u" içerir. Kapak sayfası özet olarak kullanılabilir.

İçerikler

Rapor 10 sayfanın toplamını içerir.

İşbu belge tarafımdan aslına uygun olarak İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tercüme ile ilgili yasal sorumluluklar tarafıma aittir.

CERTIFIED INTERPRETER & TRANSLATOR
YEMİNLİ İNGİLİZCE TERCÜMANI
GAMZE KAHRIMAN

İşbu belgenin Büromuz yeminli tercümanlarından **Gamze KAHRIMAN** tarafından İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edildiğini onaylarım.

DÜNYADİLLERİ
TERCÜME HİZMETLERİ & TRANSLATION OFFICE
Babalık Mah. Yapıcı İş Merkezi D-E Blok (7. Noter Karşısı) No: P/143
Tel&Fax : 0.332. 321 61 78 Tel. : 321 87 56 Selçuklu/KONYA
E-mail: iletisim@dunyadilleri.net Meram V.D.16898501222

