

(Almanca'dan Türkçe'ye tercümedir.)

Kanıt

Rüzgar yükünde dayanıklılık
Çarpma yağmurda sızdırmazlık
Hava geçirgenliği
Mekanik mukavemet
Sürekli mekanik mukavemet

ift
ROSENHEIM

Test raporu 105 27169/1 U R1*)

İşi veren Bauplast Pazarlama
Ankara Asfaltı 33. Km
Akalan Köyü
Kemaipaşa/İzmir
Türkiye

Esaslar
prEN 14351-1:2003-04,
pencereler ve dış kapılar-
ürün normu- bölüm 1
26 Ağustos 2003 tarihli
Test raporu 105 27169/1 U

Ürün/ yapı parçası "Orta kayıtlı ve Sabit yan parçalı tek kanatlı çift açılır (devrilen ve dönen kanatlı) pencere"
Tanım Bauplast Bau 6100
Dış ölçü (en x yükseklik) 2000 mm x 1475 mm
(çerçeve) materyal PVC-U / beyaz
Özellikler -/-

Rüzgar yükünde dayanıklılık
Sınıf C3/B4

Çarpma yağmurda sızdırmazlık
Sınıf E 900

Hava geçirgenliği
Sınıf 4

Mekanik mukavemet
Sınıf 4

Sürek mekanik mukavemet
Sınıf 2

*) Bu test raporu bir düzeltmedir ve 22 Temmuz 2003 tarihli ve 105 26984/1 numaralı test raporunun yeni talimat sahibini ve test edilen ürünün ürün tanımını içerir. Yeni talimat sahibi vekil tayin edenden sevk edilen ürünü değiştirmeden devam ettirecektir.

Kullanıma dair notlar

Bu test raporu yukarıda anılan pencere özelliklerinin prEN 14351-1:2006-03-04e göre kanıtını amaçlamaktadır.
Birtlik parametrelerinin bir kanıtı sunulmamıştır.

Geçerlilik

Veriler ve sonuçlar sadece test edilen ve tanımlanan test parçaları için geçerlidir.

Test sonuçları aynı konstrüksiyon, mesnet türü ve benzeri formatta aynı veya daha küçük ölçümlere, kanat ağırlığına riayet edilerek, aktarılabilir.

Yayınlamaya dair notlar

"ift test raporlarının kullanıma dair notlar" ift-broşürü geçerlidir. Kapak sayfası özet olarak kullanılabilir.

İçerik

Kanıt toplam 9 sayfayı kapsamaktadır

1 Konu
2 Uygulama
3 Sonuçlar

İft Rosenheim
26 Ekim 2007

-imza-

Jörn Peter Lass, yüksek mühendis (FH)
Test yeri başkanı
ift Zentrum Fenster & Fassaden

-imza-

Markus Egli, yüksek mühendis (FH)
Test mühendisi
ift Zentrum Fenster & Fassaden

İşbu belge tarafımdan aslına uygun olarak Almandan Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tercüme ile ilgili yasal sorumluluklar tarafıma aittir.

ALLGEMEIN BEZÜGTE UND BEZÜGTE
DOLMETSCHER UND ÜBERSETZER
VEREINIGUNG ALMANCA TERCÜMANI
AHMET GÜRSEL

İşbu belgenin Büromuz yeminli tercümanlarından Ahmet GÜRSEL tarafından Almanca'dan Türkçe'ye tercüme edildiğini onaylatırım.

DÜNYADİLLERİ
TERCÜME HİZMETLERİ & TRANSLATION OFFICE
Babalık Mah. Yapıcı İş Merkezi D-E Blok (7. Kat Karşısı) No: P/10
Tel&Fax : 0.332. 321 61 70 Tel. : 321 87 56 Selçuklu/KONYA
E-mail: iletisim@dunyadilleri.net Meram V.D.16898501222

