

(İngilizce'den Türkçe'ye aslından tercümedir)



Performans Kanıtı
Rüzgar yükünde dayanıklılık
Su geçirmezlik
Hava geçirgenliği

Test Raporu 10-001301-PB03-A01-02-en-02

Müşteri

BAUPLAST PAZARLAMA PLASTİK
SAN. İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş
Bağlar mah. Osmanpaşa cad. No: 21 KAT: 2

GÜNEŞLİ-BAĞCILAR/İSTANBUL
Türkiye



Esaslar
EN 14351-1:2006-03

Test standartları
EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12211:2000-06
EN 12046-1:2003-11
EN 14609:2004-03
30 Temmuz 2010 tarihli Test Raporu 102 42739/3e

9 Kasım 2011 tarihli Test Raporu 10-001301-PB03-A01-02-en-01 (DIN EN) ulusal standarda uygundur

Temsil
(resim)
Kullanım talimatı
Mevcut test raporu EN 14351-1:2006-03 uyarınca pencerenin yukarıdaki özelliklerini tanıtmak için hizmet eder. Elde edilen sonuçlar, üretici ITT test raporu için üretici tarafından esas olarak kullanılabilir. EN 14351-1:2006-03 tarafından düzenlenen koşullar ve gereklilikler gözlemlenmelidir.

Geçerlilik
Bilgi ve sonuçlar sadece test edilen ve tanımlanan numuneyi işaret eder.

Test sonuçları Ek E'in gözetimi ve üreticinin kendi sorumluluğu altında EN 14351-1 uyarınca tahmin edilebilir.

Test, mevcut yapının ve kalitenin ileriki özellikleri, özellikle aşınma ve yaşlanma üzerine yapılacak açıklamalara izin vermez.

Yayındaki notlar
İft- Kılavuz Sayfası "ift Test Belgelerinin Kullanımı için Koşullar ve Kılavuz'u" içerir. Kapak sayfası özet olarak kullanılabilir.

İçerikler
Rapor 10 sayfanın toplamını içerir.

Ürün	Tek kanatlı çift açılır pencere
Sistem	BAU 7100
Dış ölçü (en x yükseklik)	800 mm x 1,600 mm
Çerçeve materyali	PVC-U/beyaz
Özellikler	Azaltılmadan şev kesilen ve monte edilen destekler.

Rüzgar yüküne dayanıklılık – EN 12210
Sınıf E2100

Su geçirmezlik – EN 12208
Sınıf 9A

Hava geçirgenliği – EN 12207
Sınıf 4

İft Rosenheim
03 Mart 2011

(İmza)

Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Test Bölümünün Başkanı
Yapı Unsurları

(İmza)

Robert Kolačný, Dipl.-Ing. (FH)
İşlem Ürünü Görevlisi
Yapı Unsurları

İşbu belge tarafımdan aslına uygun olarak İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tercüme ile ilgili yasal sorumluluklar tarafıma aittir.

CERTIFIED INTERPRETER & TRANSLATOR
YEMİNLİ İNGİLİZCE TERCÜMANI
GAMZE KAHRIMAN

İşbu belgenin Büromuz yeminli tercümanlarımdan **Gamze KAHRIMAN** tarafından İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edildiğini onaylarım.

DÜNYADILLERİ
TERCÜME HİZMETLERİ & TRANSLATION OFFICE
Babalık Mah. Yapı İş Merkezi D-E Blok (7. Noter Kargısı) No: P/143
Tel & Fax : 0.332. 321 61 78 Tel. : 321 87 56 Selçuklu/KONYA
E-mail: iftis.m@dunyadilleri.net Meram V.D.16898501222

