

(İngilizce'den Türkçe'ye aslından tercümedir)



Performans Kanıtı
Rüzgar yükünde dayanıklılık
Su geçirmezlik
Hava geçirgenliği
Çalıştırma kuvvetleri

Test Raporu 102 42709/1e U

Müşteri Bauplast Pazarlama
San. Tic. A.Ş.
İstoç Toptancılar Çarşısı 25. Ada No: 115-117

BAĞCILAR Mahmut Bey İstanbul
Türkiye

Ürün	Tek kanatlı çift açılır kapı
Sistem	BAU 9100
Dış ölçü (en x yükseklik)	950 mm x 2,000 mm
Çerçeve materyali	PVC-U/beyaz
Özellikler	Azaltılmadan şev kesilen ve monte edilen destekler.

Rüzgar yüküne dayanıklılık – EN 12210
Sınıf C5/B5

Su geçirmezlik – EN 12208
Sınıf E900


Hava geçirgenliği – EN 12207
Sınıf 3

Çalıştırma kuvvetleri
Sınıf 1

İft Rosenheim
02 Mart 2010

(İmza)
Jörn Peter Lass, Dipl.-Ing. (FH)
Test Bölümünün Başkanı
ift Pencere & Ön Cephe Merkezi

(İmza)
Robert Kolacny, Dipl.-Ing. (FH)
Test mühendisi
ift Pencere & Ön Cephe Merkezi



Esaslar
EN 14351-1:2006-03

Test standartları
EN 1026:2000-06
EN 1027:2000-06
EN 12211:2000-06
EN 12046-1:2003-11
EN 14609:2004-03
08 Ocak 2010 tarihli Test Raporu
102 41670/1e

(DIN EN) ulusal standarda uygundur

Temsil
(resim)

Kullanım talimatı
Mevcut test raporu EN 14351-1:2006-03 uyarınca pencerenin yukarıdaki özelliklerini tanıtmak için hizmet eder. Elde edilen sonuçlar, üretici İTT test raporu için üretici tarafından esas olarak kullanılabilir. EN 14351-1:2006-03 tarafından düzenlenen koşullar ve gereklilikler gözlemlenmelidir.

Geçerlilik

Bilgi ve sonuçlar sadece test edilen ve tanımlanan numuneyi işaret eder.

Test sonuçları Ek E'in gözetimi ve üreticinin kendi sorumluluğu altında EN 14351-1 uyarınca tahmin edilebilir.

Test, mevcut yapının ve kalitenin ileriki özellikleri, özellikle aşınma ve yaşlanma üzerine yapılacak açıklamalara izin vermez.

Yayındaki notlar

İft- Kılavuz Sayfası "İft Test Belgelerinin Kullanımı için Koşullar ve Kılavuz'u" içerir. Kapak sayfası özet olarak kullanılabilir.

İçerikler

Rapor 11 sayfanın toplamını içerir.

İşbu belge tarafımdan aslına uygun olarak İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Tercüme ile ilgili yasal sorumluluklar tarafıma aittir.

CERTIFIED INTERPRETER & TRANSLATOR
YEMİNLİ İNGİLİZCE TERCÜMANI
GAMZE KAHRIMAN

İşbu belgenin Büromuz yeminli tercümanlarından **Gamze KAHRIMAN** tarafından İngilizce'den Türkçe'ye tercüme edildiğini onaylarım.

DÜNYADİLLERİ
TERCÜME HİZMETLERİ & TRANSLATION OFFICE
Babalık Mah. Yapıcı İş Merkezi D-E Blok (7. Noter Karşısı) No: P/143
Tel&Fax : 0.332. 321 61 78 Tel. : 321 87 56 Selçuklu/KONYA
E-mail: iletisim@dunyadilleri.net Meram V.D.16898501222

